

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов общественного здания**

Наименование объекта	Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Колледж Министерства иностранных дел Российской Федерации" (ФГБПОУ "Колледж МИД России")		
Фактический адрес	г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д.40, к.4		
Юридический адрес	г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д.40, к.4		
Округ, район	ЮВАО, Кузьминки		
Телефон/ E-mail	+7 (495) 953-08-32/info@kmid.ru		
Вид деятельности	Образовательная		
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Министерство иностранных дел		
Форма собственности объекта	Безвозмездное пользование		
Размещение объекта (все здание, часть здания, здание жилое или нежилое, этажи, на которых оказываются услуги)			
Количество и назначение входов	4		
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	500		
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	да		
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	да		
Возможность дистанционного обслуживания	да		

1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Территория объекта	Частично доступно	Полностью доступно	Частично доступно	Полностью доступно
Входная группа	Частично доступно	Частично доступно	Частично доступно	Полностью доступно
Пути движения	Частично доступно	Частично доступно	Частично доступно	Частично доступно
Зона оказания услуги	Полностью доступно	Полностью доступно	Частично доступно	Частично доступно
Санитарно-бытовые помещения	Частично доступно	Частично доступно	Частично доступно	Частично доступно

2. Итоговое состояние доступности объекта для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	Частично доступно	Частично доступно	Частично доступно	Частично доступно
Доступность услуги	Полностью доступно	Полностью доступно	Полностью доступно	Полностью доступно
Доступность итоговая	Частично доступно			

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установить при основном входе на прилегающую территорию информационный указатель направления движения для инвалидов-колясочников к доступному входу. Установить на прилегающей территории информационные указатели направления движения для инвалидов к доступным объектам, парковочным местам и расположению доступных входов.
Вход (входы) в здание	Обустроить перед наружным лестничным маршем (вверху и внизу по всей ширине марша) предупреждающие тактильно-контрастные указатели. Обозначить на наружном лестничном марше на проступи краевых ступеней одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени. Установить на наружном лестничном марше поручни непрерывные с двух сторон на высоте 0,90 м. Выполнить перед дверными проемами по ходу движения предупреждающие ТНУ. Изменить высоту дверных порогов.
Путь (пути) движения внутри здания	Обозначить на междуэтажном лестничном марше на проступи краевых ступеней одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени. Выполнить на междуэтажном лестничном марше рельефные обозначения этажей. Установить указатели направления движения и тактильно-контрастные пиктограммы на путях движения для инвалидов к доступным входам и зонам оказания необходимых услуг.
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	В случае необходимости, установить в помещениях дополнительное оборудование в соответствии с нормативами доступности.
Санитарно-гигиенические помещения	Установить на входе в санитарно-гигиеническое помещение информационную контрастную табличку помещения,

